

PRAVILNIK O ZAŠTITI OD POŽARA

Na temelju članka 21. Zakona o zaštiti od požara (»Narodne novine«, br. 92/10. i 114/22.), članka 3. Pravilnika o sadržaju općeg akta iz područja zaštite od požara (»Narodne novine«, br. 116/11.) i članka 29. Statuta SICU, na prijedlog ravnatelja Upravno vijeće SICU na svojoj 131. sjednici, održanoj 24. travnja 2026. godine donosi:

PRAVILNIK O ZAŠTITI OD POŽARA

1. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Pravilnikom o zaštiti od požara (u daljem tekstu: Pravilnik) u Stalnoj izložbi crkvene umjetnosti u Zadru (u daljem tekstu: SICU) uređuje se organiziranje, provođenje i unapređivanje zaštite od požara u unutarnjem i vanjskom prostoru SICU-a.

Članak 2.

Zaštita od požara obuhvaća skup mjera i radnji za otklanjanje uzroka požara, sprječavanje nastajanja i širenja požara, otkrivanje i gašenje požara, utvrđivanje uzroka požara i pružanje pomoći kod otklanjanja posljedica uzrokovanih požarom.

Članak 3.

SICU je dužan na način i pod uvjetima utvrđenim Zakonom i ovim Pravilnikom svojim alatom, prijevozom, tehničkim i ostalim sredstvima, a djelatnici svojim radom sudjelovati u gašenju požara i spašavanju ljudi i imovine ugroženih požarom.

Članak 4.

Zaštita od požara organizira se i provodi pri obavljanju svih poslova i zadataka u SICU-u i prostorima koje u obavljanju svoje djelatnosti koristi SICU, a gdje postoji mogućnost nastajanja požara.

Članak 5.

Odredbe ovog Pravilnika primjenjuju se na sve osobe koje se po bilo kojoj osnovi zateknu na radu u SICU-u, i to djelatnike na neodređeno i određeno vrijeme s punim ili nepunim radnim vremenom, osobe na stručnom obrazovanju i osposobljavanju za rad, osobe na pripravničkom i volonterskom radu, osobe koje obavljaju poslove temeljem posebnog ugovora.

Članak 6.

Djelatnici drugih pravnih osoba koji obavljaju određene poslove u SICU-u dužni su provoditi mjere zaštite od požara pri obavljanju tih poslova i pridržavati se općih propisa iz zaštite od požara i odredbi ovog Pravilnika.

Članak 7.

Mjere i sredstva za provođenje zaštite od požara utvrđuju se Planom zaštite od požara, Godišnjim planom i programom rada te Financijskim planom SICU-a.

2. USTROJSTVO I NAČIN RADA SLUŽBE ZA ZAŠTITU OD POŽARA

Članak 8.

Poslove zaštite od požara i unaprjeđenje stanja zaštite od požara obavlja ovlašteni djelatnik.

Djelatnik iz stavka 1. ovog članka mora imati najmanje zvanje vatrogasca ili gimnazijsko obrazovanje, odnosno srednjoškolsko strukovno obrazovanje u četverogodišnjem trajanju i položen stručni ispit.

Ako u SICU-u nema odgovarajućeg djelatnika ili SICU ne može zaposliti osobu koja ispunjava uvjete iz stavka 2. ovoga članka, ravnatelj može poslove iz stavka 1. ovoga članka ugovorno prenijeti ovlaštenom obrtniku, trgovačkom društvu, ustanovi ili udruzi.

3. RADNA MJESTA I STRUČNA SPREMA OSOBA ZA OBAVLJANJE POSLOVA ZAŠTITE OD POŽARA I UNAPRJEĐENJE STANJA ZAŠTITE OD POŽARA

Članak 9.

Broj potrebnih djelatnika za obavljanje poslova zaštite od požara i unaprjeđenje stanja zaštite od požara utvrđuje ravnatelj prema Procjeni ugroženosti od požara i Planu zaštite od požara, odnosno prema ispunjenju obveza u svezi sa zaštitom od požara iz Godišnjeg plana i programa rada.

Djelatnici SICU-a zaduženi za zaštitu od požara i unapređenje stanja ugroženosti od požara moraju glede stručne spreme ispunjavati uvjete iz članka 8. stavka 2. ovoga Pravilnika.

Pri zapošljavanju novih djelatnika za poslove zaštite od požara i unaprjeđenje stanja ugroženosti od požara stručnu spremu potrebnih djelatnika utvrđuje ravnatelj.

4. OBVEZE I ODGOVORNOSTI U SVEZI S PROVEDBOM MJERA ZAŠTITE OD POŽARA

Članak 10.

Za ostvarivanje i unaprjeđivanje mjera zaštite od požara u okviru dužnosti i zadaća utvrđenih zakonom i ovim Pravilnikom odgovorni su ravnatelj SICU-a te djelatnici, svaki u okviru poslova radnog mjesta na koje je raspoređen.

Ravnatelj:

- osigurava provođenje mjera u svezi sa zaštitom od požara
- osigurava upoznavanje djelatnika s opasnostima od požara u SICU-u
- poduzima mjere za smanjenje nastanka i širenja požara te mjere za unaprjeđenje stanja zaštite od požara
- skrbi o osiguranju sredstava i opreme za dojavu, gašenje i sprječavanje požara
- donosi pravila o ponašanju osoba koje borave u SICU-u pri nastanku požara
- donosi planove za sigurno spašavanje osoba ugroženih požarom

- izvješćuje osnivače SICU-a o mjerama za zaštitu od požara
- obavlja druge poslove u svezi sa zaštitom od požara prema propisima, planovima i općim aktima SICU-a.

Djelatnik iz članka 8. ovoga Pravilnika:

- skrbi o provođenju mjera i unapređenja stanja zaštite od požara
- ispituje podatke o uporabi sredstava koja su u svezi sa zaštitom od požara
- neposredno nadzire rad djelatnika pri obavljanju poslova u svezi sa zaštitom od požara
- izvješćuje ravnatelja o uočenim problemima, nepravilnostima i propustima
- surađuje s ovlaštenikom zaštite na radu
- nadzire ispravnost i način uporabe opreme, strojeva i uređaja u svezi sa zaštitom od požara
- u dogovoru s ravnateljem i ovlaštenikom zaštite na radu organizira praktične vježbe za moguću evakuaciju i spašavanje
- predlaže ravnatelju donošenje mjera u vezi sa zaštitom od požara
- obavlja druge poslove utvrđene propisima i općim aktima SICU-a.

Djelatnici SICU-a su obvezni:

- raditi i ponašati se tako da ne izazovu požar
- provoditi i pridržavati se propisanih mjera zaštite od požara
- upozoravati na opasnost od požara do kojeg bi moglo doći zbog nedostataka na građevinama, strojevima, opremi, instalacijama i sl.
- svladati program osposobljavanja za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom
- obavljati svoje poslove u skladu s pravilima koja onemogućuju izazivanje požara
- moguće kvarove na uređajima i instalacijama kojima se služe tijekom rada prijaviti ravnatelju ili djelatniku iz članka 8. ovoga Pravilnika
- neposredno sudjelovati u gašenju požara
- obavljati druge poslove i ispunjavati obveze utvrđene propisima, planovima i općim aktima SICU-a.

5. OBVEZE I ODGOVORNOSTI OSOBA S POSEBNIM OVLASTIMA U PROVEDBI MJERA ZAŠTITE OD POŽARA

Članak 11.

Za provedbu mjera zaštite od požara ovlašten je i odgovoran ravnatelj.

Ravnatelj je ovlašten i odgovoran za organiziranje zaštite od požara prema propisima, planovima i aktima iz područja zaštite od požara.

6. UNUTARNJA KONTROLA PROVEDBE MJERA ZAŠTITE OD POŽARA

Članak 12.

Unutarnju kontrolu provedbe mjera zaštite od požara obavlja ravnatelj ili osoba koju on opunomoći.

Unutarnja kontrola provodi se:

- neposrednim izvidom provođenja mjera zaštite od požara
- davanjem potrebnih uputa i naloga
- pribavljanjem pisanih izvješća.

Ravnatelj ili osoba koja provodi unutarnju kontrolu dužna je surađivati s drugim pravnim osobama, znanstvenim institucijama, profesionalnom vatrogasnom postrojbom MUP-a i nadležnom inspekcijom zaštite od požara radi smanjenja opasnosti od požara.

7. UPOZNAVANJE DJELATNIKA I KORISNIKA S OPASNOSTIMA I OPĆIM MJERAMA ZAŠTITE OD POŽARA PRILIKOM STUPANJA NA RAD ILI PROMJENE MJESTA RADA TE VOĐENJE EVIDENCIJE O TOME

Članak 13.

Ravnatelj ili djelatnik iz članka 8. ovoga Pravilnika dužan je djelatnike SICU-a prilikom stupanja na rad ili prilikom promjene mjesta rada upoznati s opasnostima od požara ili općim mjerama zaštite od požara na određenom mjestu rada.

Ravnatelj ili djelatnik iz članka 8. ovoga Pravilnika dužan je izvijestiti o opasnostima i mjerama zaštite od požara djelatnike i osobe koje borave u SICU-u o vremenu kada će druge osobe obavljati određene radove.

Svi djelatnici SICU-a moraju biti obaviješteni o mjestu na kojem se nalazi glavni ventil za otvaranje-zatvaranje vode u građevini te glavna sklopka za isključivanje električne energije.

Članak 14.

Svaki radnik dužan je svladati propisane obrazovne sadržaje iz područja zaštite od požara.

Osposobljavanje se provodi sukladno odredbama Pravilnika o programu i načinu provedbe osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara i spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom (N. N. br. 61/94.).

Evidencija odnosno preslika isprave o osposobljenosti iz stavka 2. ovoga članka čuva se u dosjeu djelatnika.

8. OSPOSABLJAVANJE ILI UPOZNAVANJE DJELATNIKA ZA RUKOVANJE PRIRUČNOM OPREMOM I SREDSTVIMA ZA DOJAVU I GAŠENJE POČETNIH POŽARA, PERIODIČNE PROVJERE ZNANJA I VOĐENJE EVIDENCIJE O TOME

Članak 15.

U svrhu efikasnije zaštite ljudi i imovine ugroženih požarom, radnici su dužni osposobiti se za rukovanje uređajima, opremom i sredstvima namijenjenim za gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine.

Za upoznavanje radnika s rukovanjem priručnom opremom i sredstvima za gašenje početnih požara obavezan je i odgovoran ravnatelj.

Vrijeme provođenja upoznavanja djelatnika prema stavcima 1. i 2. ovoga članka i vrijeme provjere znanja određuje se godišnjim planom i programom.

9. OSPOSOBLJAVANJE DJELATNIKA ZA RAD NA RADNIM MJESTIMA S POVEĆANIM OPASNOSTIMA ZA NASTANAK I MOGUĆE POSLJEDICE OD POŽARA ILI EKSPLOZIJE I VOĐENJE EVIDENCIJE O TOME

Članak 16.

Djelatnici koji rade na radnim mjestima s povećanim opasnostima osposobljavaju se u svezi s mogućim nastankom požara i njegovim posljedicama ili eksplozijama prije stupanja na rad, a provjera znanja obavlja se prema godišnjem planu i programu rada SICU-a.

Osposobljavanje djelatnika iz stavka 1. ovoga članka provodi djelatnik iz članka 8. ovoga Pravilnika i prema potrebi drugi stručnjaci.

Članak 17.

Osposobljavanjem iz članka 16. ovoga Pravilnika djelatnik mora steći najmanje znanje:

- o ispravnoj uporabi uređaja (sredstava) za gašenje požara koji se nalazi u SICU-u
- o ispravnoj uporabi opreme, strojeva i uređaja na radnom mjestu s povećanom opasnosti
- o aktiviranju sustava za uzbunjivanje
- o isključivanju primarnog izvora napajanja (struja, plin) prostora
- o isključivanju ventilacijskog sustava
- o postupku evakuacije osoba iz prostora.

10. SLUŽBE I OSOBE ZADUŽENE ZA ODRŽAVANJE OPREME I SREDSTAVA ZA DOJAVU I GAŠENJE POŽARA

Članak 18.

Održavanje u ispravnom stanju opreme i sredstava za dojavu i gašenje požara dužnost je (službe) djelatnika iz članka 8. ovoga Pravilnika.

Članak 19.

Oprema (aparati) za dojavu požara treba se postaviti, održavati i rabiti prema odredbama Pravilnika o sustavima za dojavu požara.

Članak 20.

Hidranti i hidrantna mreža trebaju se redovno održavati tako da se:

- svi hidranti obilježe oznakama
- podzemni hidranti osiguraju propisanim poklopcem, a zidni hidranti osiguraju ormarićima

- svaki zidni hidrant kompletira s jednim do dva kotura vatrogasnih cijevi promjera 52 mm, s mlaznicom
- najmanje jedanput mjesečno provjeri dostupnost svih hidranata, a otklanjanje uočenih kvarova povjeri stručnoj osobi
- za sve hidrante osigura tipska spojnica promjera 52 te nastavak istih dimenzija
- postavi vidna oznaka gdje se nalazi ventil za zatvaranje i otvaranje vode u građevini.

Članak 21.

Vatrogasni aparati moraju se postaviti na uočljivim, lako dostupnim mjestima, u blizini mogućeg izbijanja požara.

Prijenosni aparati ne smiju se postaviti tako da im ručka za nošenje bude u visini iznad 1,5 m.

Vatrogasni aparati moraju se stalno održavati.

Održavanje vatrogasnih aparata obuhvaća:

- redovni pregled
- periodični servis.

Članak 22.

Redovni pregled vatrogasnih aparata obavlja se najmanje jednom u tri mjeseca, a provodi ga djelatnik iz članka 8. ovoga Pravilnika.

Redovnim pregledom treba se utvrditi:

- označenost, uočljivost i dostupnost aparata
- opće stanje aparata
- kompletnost aparata
- stanje plombe zatvarača odnosno ventila vatrogasnog aparata.

Uočene nedostatke djelatnik treba sam otkloniti, a ako to nije moguće, otklanjanje nedostataka u dogovoru s ravnateljem treba povjeriti ovlaštenom servisu.

Članak 23.

Periodični pregled vatrogasnih aparata obavlja se najmanje jedanput godišnje.

Periodični pregled vatrogasnih aparata treba se povjeriti ovlaštenom servisu.

Nakon završenog periodičnog pregleda svaki aparat treba označiti propisanom naljepnicom.

11. SLUŽBE I OSOBE ZADUŽENE ZA ODRŽAVANJE U ISPRAVNOM STANJU UREĐAJA I INSTALACIJA ČIJA NEISPRAVNOST MOŽE PROUZROČITI POŽAR ILI EKSPLOZIJU

Članak 24.

Djelatnik iz članka 8. ovoga Pravilnika dužan je redovno pratiti stanje uređaja i instalacija čija neispravnost može prouzročiti požar ili eksploziju prema procjeni ugroženosti od požara i eksplozije.

U slučaju uočenih nepravilnosti djelatnik iz stavka 1. ovoga članka dužan je zatražiti pomoć stručnjaka za procjenu ugroženosti od požara i eksplozije i ovlaštenog servisa.

12. SLUŽBE I OSOBE ZADUŽENE ZA RAZRADU POSTUPAKA I PODUZIMANJA ODGOVARAJUĆIH ORGANIZACIJSKIH I TEHNIČKIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA U SLUČAJEVIMA PRIVREMENO POVEĆANOG POŽARNOG RIZIKA

Članak 25.

U slučaju privremenog povećanja požarnog rizika, za cijelo vrijeme njegova trajanja, poduzimaju se dodatne, organizacijske i tehničke mjere zaštite od požara koje uključuju primjenu odgovarajuće opreme i sredstva za gašenje, a prema potrebi i osiguranje vatrogasnog dežurstva.

Mjere iz stavka 1. ovoga članka trebaju se poduzeti na temelju izrađene prosudbe privremeno povećanog požarnog rizika, a osobito:

- za privremena mjesta pretakanja zapaljivih tekućina i plinova količina većih od onih utvrđenih propisom o držanju zapaljivih tekućina i plinova
- za privremena mjesta zavarivanja i uporabe otvorenog plamena ili alata koji u uporabi iskre, u prostoru koji nije za to namijenjen, a postoji opasnost za nastanak požara
- za prostore za vrijeme obavljanja poslova ili događanja gdje se privremeno okuplja veći broj osoba.

Članak 26.

O potrebi provođenja mjera iz članka 25. ovoga Pravilnika ravnatelj ili djelatnik iz članka 8. ovoga Pravilnika dužni su se savjetovati sa stručnjacima o izradi procjene ugroženosti od požara i eksplozija.

13. KRETANJE I PONAŠANJE U SVEZI S OPASNOSTI OD POŽARA I EKSPLOZIJA

Članak 27.

U SICU-u na vidljivom mjestu u blizini ulaza moraju biti istaknute upute za slučaj nastanka požara i plan evakuacije s označenim:

- izlaznim putovima
- mjestima na kojima su smješteni vatrogasni aparati
- mjestom na kojem je smještena glavna sklopka za napajanje električnom energijom
- instalacijama i prostorijama povećanog rizika za nastanak požara.

Svi izlazni putovi i vrata na izlaznim putovima moraju biti označeni odgovarajućim oznakama.

Upute iz stavka 1. ovoga članka moraju biti napisane na hrvatskom jeziku.

Članak 28.

Djelatnicima SICU-a u svakom trenutku trebaju biti dostupne prostorije u kojima se nalaze:

- glavna sklopka napajanja električnom energijom
- uređaji za isključivanje sustava ventilacije
- uređaji za upravljanje stabilnim sustavima za gašenje požara
- uređaji za distribuciju vode na vertikalnom cjevovodu
- vatrodojavne centrale.

14. USTROJSTVO MOTRENJA, JAVLJANJA I UZBUNJIVANJA O OPASNOSTIMA OD POŽARA

Članak 29.

S obzirom na obvezu osposobljavanja svih radnika za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, koja proizlazi iz odredbi Pravilnika o programu i načinu provedbe osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara i spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom (N. N. br. 61/94.), svi radnici imaju obvezu motrenja i dojavljivanja početnih požara i događaja koji potencijalno mogu uzrokovati požar.

Članak 30.

Svaki radnik koji primijeti da je buknuo požar na objektu ili u neposrednoj blizini objekta, ili primijeti takvo stanje koje bi moglo izazvati požar, dužan je bez odgode i bez obzira na veličinu požara odmah telefonom ili na bilo koji drugi način o tome obavijestiti profesionalnu vatrogasnu postrojbu na broj telefona 193 ili na broj telefona 112.

Članak 31.

Prilikom dojave požara telefonom moraju se dati sljedeći minimalni podatci:

- ime i prezime dojavljivača
- mjesto nastanka požara i najbliži pristup vatrogasnim vozilima

- priroda događaja ili veličina požara
- koje su mjere poduzete u svezi gašenja
- ima li ugroženih ili ozlijeđenih osoba u prostoru ugroženom požarom.

15. MJERE ZABRANE I OGRANIČENJA IZ ZAŠTITE OD POŽARA TE PROSTORIJE I PROSTORI NA KOJE SE ONE ODNOSE

Članak 32.

Radi sprječavanja nastanka požara u radnim prostorima zabranjeno je:

- upotrebljavati grijalice s otvorenim plamenom za dodatno zagrijavanje prostora
- pušiti
- ostavljati papir u blizini grijaćih tijela
- unositi u prostore SICU-a predmete koji ometaju normalno kretanje i smanjuju površinu puta izlaska iz radnih prostorija
- čistiti podove ili druge predmete lakozapaljivim tekućinama, nego samo prikladnim nezapaljivim preparatima
- unositi u prostore SICU-a lakozapaljive tekućine.

16. POSTUPANJE DJELATNIKA U SLUČAJU NASTANKA POŽARA

Članak 33.

Svaki djelatnik koji zamijeti neposrednu opasnost od nastanka požara ili požar dužan je u skladu s psihofizičkim sposobnostima pristupiti otklanjanju opasnosti, odnosno gašenju požara, vodeći pritom računa da ne dovede u opasnost sebe ili druge osobe.

Ako radnik to ne može učiniti sam, dužan je odmah obavijestiti ostale radnike, profesionalnu vatrogasnu postrojbu na br. tel. 193, ili na br. tel. 112.

Članak 34.

Nakon završenog gašenja požara ravnatelj, u dogovoru sa zapovjednikom vatrogasne postrojbe koja je gasila požar, treba na mjestu požara:

1. osigurati dežurstvo do jutra ako je požar gašen noću
2. osigurati dežurstvo koje će trajati ovisno o procjeni mogućnosti ponovnog izbijanja požara.

Članak 35.

Uporabljena oprema i sredstva u gašenju požara trebaju se što prije nakon završetka gašenja požara dovesti u potpuno ispravno stanje.

17. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 36.

Izmjene i dopune ovoga Pravilnika donose se na način propisan za njegovo donošenje.

Članak 37.

Ako su neke odredbe ovoga Pravilnika nedorečene u odnosu na odredbe zakona i drugih propisa koji reguliraju područje zaštite od požara, neposredno će se primjenjivati odredbe zakona i tih propisa.


Članak 38.

Ovaj Pravilnik stupa osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči SICU-a.

URBROJ: 57/26

Zadar, 24. travnja 2026. godine

Moderator Vijeća SICU:
prof. dr. sc. dr. h. c. Ante Uglešić



Ovaj Pravilnik objavljen je na oglasnoj ploči SICU-a dana 24. travnja 2026. godine te je stupio na snagu 2. svibnja 2026. godine.



Ravnatelj SICU:
dr. sc. don Ante Sorić

